



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95  
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: [und-yaroslavl@mail.ru](mailto:und-yaroslavl@mail.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ**

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: [ond.tutaev@yandex.ru](mailto:ond.tutaev@yandex.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 3/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному дошкольному учреждению "Детский Сад №4 "Буратино" Тутаевского муниципального района**  
**в лице заведующего Горбуновой Эмилии Сергеевны**

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны № 3 от «18» января 2021 года; ст. 6; ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного учреждения "Детский Сад №4 "Буратино" Тутаевского муниципального района ИНН 7611011520; ОГРН 1027601276405; (категория высокого риска, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1), юридический адрес: 152303, Ярославская область, г.Тутаев, ул.Розы Люксембург, д.56; место фактического осуществления деятельности: 152303, Ярославская область, г.Тутаев, ул.Розы Люксембург, д.56; в период с 25.01.2021 по 19.02.2021 (20 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталией Геннадьевной здания, помещений в здании, документации, территории муниципального дошкольного учреждения "Детский Сад №4 "Буратино" Тутаевского муниципального района по адресу: 152303, Ярославская область, г.Тутаев, ул.Розы Люксембург, д.56 совместно с заведующим Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №4 "Буратино" Тутаевского муниципального района Горбуновой Эмилией Сергеевной и заместителем заведующего по АХЧ Накоскиной Александрой Евгеньевной.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Не обеспечена проверка с отражением информации о наличии, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p><b><u>Необходимо:</u></b></p> <p><b>Обеспечить на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Обеспечить проверку с отражением информации о наличии, проверке средств индивидуальной защиты органов</b></p>	<p>Основание: п.30 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	

	дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.			
2	<p>Не предоставлена уточненная Декларация пожарной безопасности в течении года со дня изменений, содержащихся в ней, в отношении объекта защиты.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <p><b>Предоставить уточненную Декларацию пожарной безопасности в отношении объекта защиты.</b></p>	<p>Основание: ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.07.2021	
3	<p>В организации не обеспечено обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <p><b>Обеспечить обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</b></p>	<p>Основание: п.48 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
4	<p>В организации не обеспечено внесение информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в</p>	<p>Основание: п.54 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные</p>	01.07.2021	

	журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <b>Необходимо:</b> <b>Обеспечить внесение информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</b>	Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)		
5	В организации не обеспечено внесение информации по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <b>Необходимо:</b> <b>Обеспечить внесение информации по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</b>	Основание: п.60 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	01.07.2021	
6	В организации не обеспечено внесение информации о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <b>Необходимо:</b> <b>Обеспечить внесение информации о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</b>	Основание: п.176 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
Тутаевского района Ярославской области  
по пожарному надзору Лобанова Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«19» февраля 2021 г.




*(Handwritten signature)*  
(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получил (а):

заведующий муниципального дошкольного  
учреждения "Детский Сад №4 "Буратино"  
Тутаевского муниципального района  
Горбунова Эмилия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 19 » февраля 2021 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)