

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 76230041000105302212
Дата «21» февраля 2023 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 92
об устранении выявленных нарушений

04 апреля 2023г.

г. Ярославль

При проведении профилактического визита объекта и рассмотрении представленных документов в отношении деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Буратино» Тутаевского муниципального района, ОГРН: 1027601276405, ИНН: 7611011520, находящийся по адресу: 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, д.56, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1. не соответствует требованиям санитарного законодательства площадь:
 - в группе № 1 игровая (возраст детей 2-3 года) площадь на основании тех.плана помещения 46,4 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 65 м²;
 - в группе № 2 (возраст детей 3-4 года) площадь на основании тех.плана помещения игровой 33,6 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 48 м², спальня 33,6 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 48 м²;
 - в группе № 3 спальня (возраст детей 4-5 лет) площадь на основании тех.плана помещения 37,5 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 48 м²;
 - в группе № 4 спальня (возраст детей 5 лет) площадь на основании тех.плана помещения 36,7 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 48 м², что является нарушением **п.3.1.1 СП 2.4.3648-20;**
2. В образовательном учреждении разработан и в веден в работу производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических

нормативов, составлен не в полном объеме, отсутствуют лабораторные исследования (протоколы) к данной программе, что является нарушением **п.1.8 СП 2.4.3648-20;**

3. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, которая проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет, отсутствует, что является нарушением **п.2.7.4 СП 2.4.3648-20;**

4. В шести группах детского сада отсутствует прибор по обеззараживанию воздуха, что является нарушением **п.3.1.3 СП 2.4.3648-20;**

5. В группе № 6, 7 остекление окон выполнено не из цельного стекла, наличие трещин и иное нарушение целостности стекла, что является нарушением **п.2.8.3 СП 2.4.3648-20;**

6. Туалетные комнаты для детей имеются в каждой группе, в группах №7, №8, туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек, что является нарушением **п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;**

7. Во всех группах детского сада, в санитарных комнатах, отсутствуют индивидуальные сиденья для каждого ребенка на унитазах, что является нарушением **п.3.1.7 СП 2.4.3648-20;**

8. В группе № 6 (сан.узел - помывочная), музыкальный зал, бассейн (коридор, лестничный проем, раздевалка) на потолке и стене имеются обширные подтеки, отшелушивание отделочного материала, что свидетельствует о длительном увлажнении стен и потолка помещения, отмечаются дефекты и повреждения, со следами протекания, что является нарушением **п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

С целью устранения выявленных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

1. Соблюдать площадь спальной и игровой комнаты, в соответствии с санитарным законодательством;
2. Разработать и соблюдать в полном объеме программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с лабораторными исследованиями, представить протоколы к данной программе;
3. Предоставить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;
4. В целях дезинфекции воздушной среды обеспечить все группы детского сада прибором по обеззараживанию воздуха;
5. Произвести замену остекления окон из цельного стекла в группах №6, 7;
6. Обеспечить в туалетных комнатах в группе №7, 8 (отдельные кабинки) для мальчиков и девочек;
7. Обеспечить во всех санитарных комнатах индивидуальные сиденья на унитаз для каждого ребенка;
8. Устранить дефекты и повреждения стен и потолка в группе № 6 (сан.узел -

помывочная), музыкальный зал, бассейн (коридор, лестничный проем, раздевалка).

Срок исполнения: 29.11.2023 г.

Ответственность за исполнение настоящего предписания возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Буратино» Тутаевского муниципального района.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до 29.11.2023 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

предписание подготовила
главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по ЮО

В. В. Ульянова

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области

Л. С. Золотина

Копию настоящего предписания получил(а):

«04» апреля 2023 г. Иванов Иваноскина АЕ